

石狮市发展和改革局文件

狮发改审〔2024〕26号

石狮市发展和改革局关于重新审批 石狮市污水管道改造和提升项目——厝上溪 污水管道改造工程可行性研究报告暨初步设计 及概算的复函

石狮市锦尚镇人民政府：

你单位报来《关于申请重新审批石狮市污水管道改造和提升项目——厝上溪污水管道改造工程可行性研究报告暨初步设计及概算的函》及相关文件收悉，鉴于项目设计内容发生较大调整，经研究，现函复如下：

- 一、项目名称：石狮市污水管道改造和提升项目—厝上溪污水管道改造工程（项目代码：2312-350581-04-01-148504）
- 二、项目建设地点：石狮市锦尚镇
- 三、项目单位：石狮市锦尚镇人民政府

四、项目建设规模和主要内容：本工程包含三个子项目分别为：厝上溪污水管道上游修复工程、厝上溪污水管道下游改造工程(奈厝前一体化污水处理设备检修)、厝上溪压力管道改造工程。建设内容为：现状检查井修复重建共 29 座，现状检查井修复 87 座，设计新建污水检查井 143 座，预留截流井 11 座现状 DN500 污水管修复重建 1127 米，现状 DN500 污水管全包封 3068 米，现状 DN800~1000 污水管修复 981 米，现状 DN700 玻璃钢污水压力管修复 951.95 米，设计新建 DN300~DN2000 污水管 2466.9 米。

五、主要技术指标

《室外排水设计标准》(GB50014-2021)、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)等。

六、工程概算及资金来源：工程概算总投资控制在 3000 万元，详见附件。资金来源按《全市污水提质增效及城管领域重点工作调度会会议纪要》(狮城管办(2023)7 号)执行。

七、建设工期：10 个月

八、招标内容：根据招标投标法律法规及国家和我省有关工程项目招投标规定，项目单位申请勘察、设计、施工、监理、重要设备、重要材料采用公开招标方式发包事项不再核准，请严格依法依规认真开展招投标工作。

九、项目已按有关规定开展社会稳定风险评估，并出具《福建省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估意见表》，审定项

目总体风险等级为低风险。请严格落实项目风险防范和化解措施，切实维护广大群众的切身利益和社会稳定。

请项目单位进一步完善设计方案，按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制的要求，加强科学管理，确保工程质量安全，按期完成工程建设任务。

同时狮发改审〔2024〕18号作废。

附件：石狮市污水管道改造和提升项目——厝上溪污水管道改造工程概算汇总表

石狮市发展和改革局

2024年12月4日

（此件主动公开）

附件：

石狮市污水管道改造和提升项目——厝上溪污水管道改造工程概算汇总表

单位：万元

序号	项目名称	概算	备注
一	工程费用	2566.35	
二	工程建设其他费用	210.62	
三	预备费	223.03	
	概算总投资	3000	

抄送：泉州市发改委，石狮市人民政府办公室、自然资源局、住房和城乡建设局、泉州市石狮生态环境局。

石狮市发展和改革局

2024年12月4日印发
